



--tłumaczenie robocze--

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

Janusz Sojka

Dział Budownictwa Kubaturowego

Prudnicka 4

47-364 Dobra

Rutesheim 21.01.2026

Oświadczenie producenta

Montaż WFP PreTec Plus 2 w temperaturach ujemnych

Szanowny Panie Sojka,

Dziękujemy za zapytanie i prośbę o oświadczenie producenta. Poniżej przedstawiamy kluczowe dane dotyczące WFP PreTec Plus 2 dotyczące montażu i łączenia w temperaturach poniżej +5°C. Można je traktować jako wytyczne producenta.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

1. Stosowanie WFP PreTec Plus 2 zgodnie z badaniami CE, jest możliwe do temperatury -25°C. UWAGA: Podczas tego testu arkusz jest kondycjonowany do temperatury -25°C, a następnie wyjmowany z komory klimatycznej i składany. Nie może pęknąć ani się zerwać. Jeśli tak się stanie, wynik badania jest pozytywny. Tak jest też w przypadku WFP. Inne kryteria, takie jak łączenie arkuszy, nie są tutaj brane pod uwagę.
2. Podczas łączenia zintegrowanych spoin wzdluznych, kontakt obu powierzchni klejących jest możliwy zazwyczaj do temperatury -8°C, przy dobrym docisku rolką dociskową, bez konieczności stosowania dodatkowych środków. Połączenie to będzie jeszcze trwalsze dzięki ciepłu hydratacji podczas betonowania. Jeśli w tych lub niższych temperaturach zauważona zostanie niewystarczająca przyczepność, należy podgrzać spoiny i ponownie je przewałkować rolką dociskową.
3. W przypadku łączenia elementów, np. na końcach pasów, zaleca się podgrzanie miejsca klejenia i dokładne jego dociśnięcie rolką.
4. W temperaturach -15°C i niższych montaż zaleca się wyłącznie po zastosowaniu dodatkowych, zimowych środków zaradczych, takich jak wstępne podgrzanie rolek przed montażem i podobnych.

W razie dalszych pytań, jestem do dyspozycji.

Z pozdrowieniami

Rainer Wörner

Prezes

przenosimy góry

Biuro Handlowe Gdynia
tel. kom. 0 609 466 222
tel. +48 58/ 663 77 72
fax +48 58/ 660 90 86
e-mail: gdynia@skn.pl

Biuro Handlowe Poznań
tel. kom. 0 695 579 695
tel. +48 61/ 816 28 38
fax +48 61/ 896 19 16
e-mail: poznan@skn.pl

Biuro Handlowe Szczecin
tel. kom. 0 693 022 916
tel. +48 91/ 423 37 92-94
fax +48 91/ 423 37 95
e-mail: szczecin@skn.pl

Biuro Handlowe Wałbrzych
tel. kom. 0 607 402 559
tel. +48 91/ 845 16 69
fax +48 91/ 845 15 24
e-mail: rybnica@skn.pl

Biuro Handlowe Warszawa
tel. kom. 0 609 466 200
tel. +48 22/ 814 38 31
fax +48 22/ 814 75 53
e-mail: warszawa@skn.pl

